

## JORDFELSBRYTARE, I 6A

### FUNKTIONSTEST:

1. Tryck in den blå "Test"-knappen, jordfelsbrytaren bryter omedelbart strömmen. Ingen indikering i fönstret.
2. Tryck in den gröna "Reset"-knappen, jordfelsbrytaren återgår nu till normalt arbetsläge. Röd indikering i fönstret.

### INDIKATORN:

När indikering saknas i fönstret bryter inte jordfelsbrytaren felströmmar.

### ATT TÄNKA PÅ:

1. Test av jordfelsbrytaren bör göras innan varje användning för att säkerställa om jordfelsbrytaren fungerar normalt, följ instruktionen. Om jordfelsbrytaren vid upprepade tillfällen löser ut eller inte indikerar rätt vid testning bör tillverkaren kontaktas omgående.
2. Tänk på att jordfelsbrytaren enbart är en form av skydd mot elströmmar. För att vara riktigt säker bör jordfelsbrytaren användas på riktigt sätt och i samverkan med andra skyddsprodukter för elektriska strömmar typ säkringar m.m.
3. Kontrollera så att jordfelsbrytaren sitter riktigt ansluten i vägguttaget.

## VIKAVIRTASUOJAKYTKIN

### KÄYTTÖTESTI:

1. Paina sinistä "Test"-painiketta, vikavirtasuojakytkin katkaisee välittömästi virran. Ilmaisoin on nyt off-asennossa.
2. Paina vihreätä "Reset"-painiketta, vikavirtasuojakytkin palaa normaalitoimintaan. Ilmaisoin on nyt punainen.

### ILMAISIN:

Vikavirtasuojakytkin ei katkaise virtaa kun ilmaisoin on "off"-asennossa.

### MUISTELTAVAA:

1. Varmista aina ennen käyttöä että vikavirtasuojakytkin toimii, kts. käyttöohjeet. Jos vikavirtasuojakytkin useita kertoja laukaisee tai ilmaisee väärin on otettava yhteyttä valmistajaan.
2. Muista että vikavirtasuojakytkin ainoastaan suojaa viallisilta virroilta. Ollaakseen täysin varma turvallisuudesta on vikavirtasuojakytkimen käytettävä käyttöohjeiden mukaisesti ja muiden suojatuotteiden kanssa kuten esim. johdonsuojakatkaisijoiden jne.
3. Varmista että vikavirtasuojakytkin on liitetty oikein pistorasiaan.

## PRCD, I 6A

### TEST:

1. Push the blue "Test"-button, the PRCD will immediately break the current. No indicator in the window.
2. Push the green "Reset"-button, the PRCD will reset. Red indicator in the window.

### INDICATOR:

When there is no indicator in the window, the PRCD will not break leakage current.

### NOTE:

1. Before using the PRCD, a test should be executed to ensure that the PRCD is functioning normally. Please follow the instructions above. If the PRCD releases several times or if it does not indicate correctly when testing, the manufacturer must be contacted immediately.
2. Remember that the PRCD is only one form of protection against electrical shocks. To be completely safe, the PRCD should be used in a correct manner and combined with other safety appliances such as circuit breakers for over-current protection (CBO/MCBs) etc.
3. Ensure that the PRCD is plugged in correctly in the socket.